

АКТ

Визуального осмотра технического состояния здания (сооружения)

МБОУ Чайковская СОШ от « 24 » июня 2024г.

С целью проведения обследования объектов школы на соответствие требований безопасности и определение готовности к 2024 – 2025 учебному году.

Комиссия в составе:

Председатель Ощепкова Наталья Николаевна – директор МБОУ Чайковская СОШ.

Члены комиссии:

- 1. Калёнова Галина Владимировна – заместитель директора по АХЧ.
- 2. Фирулева Валентина Петровна – секретарь.
- 3. Вожаков Сергей Петрович – рабочий по комплексному обслуживанию здания.

Представители:

Долгих Сергей Александрович – инженер МКУ «УКС» при администрации Нытвенского городского округа.

Произвели визуальный осмотр Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чайковская средняя общеобразовательная школа

Общие сведения по строению.

- 1. Название здания (сооружения) - школа
- 2. Адрес: Пермский край, Нытвенский р-он, п/ст. Чайковская, ул. Строительная 1, индекс 617010
- 3. Владелец (балансодержатель): Нытвенский городской округ.
- 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МБОУ Чайковская СОШ
- 5. Год постройки 1979 год.
- 6. Материал стен – ЖБК панели.
- 7. Этажность – 2 этажа, общая площадь - 4126кв.м.
- 8. Наличие подвала – есть

Результат осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния	Перечень рекомендуемых работ
1.	Благоустройство	удовлетворительно	
2.	Наружные сети и колодцы	удовлетворительно	
3.	Фундаменты	удовлетворительно	
4.	Несущие стены (колонны)	удовлетворительно	
5.	Перегородки	удовлетворительно	
6.	Балки (фермы)	удовлетворительно	
7.	Перекрытия	удовлетворительно	
8.	Лестницы	удовлетворительно	
9.	Полы	удовлетворительно	Косметический ремонт, покраска полов

10.	Проемы (окна, двери, ворота)	удовлетворительно	
11.	Кровля мягкая	удовлетворительно	Ремонт кровли теплого перехода
12.	Наружная отделка	удовлетворительно	Ремонт отмостки (частично)
13.	Внутренняя отделка	удовлетворительно	Косметический ремонт, покраска стен, потолков, полов
14.	Центральное отопление	хорошо	
15.	Санитарно-технические устройства	удовлетворительно	
16.	Газоснабжение	отсутствует	
17.	Вентиляция	удовлетворительно	
18.	Мусоропровод	отсутствует	
19.	Лифты	отсутствуют	
20.	Электроснабжение, освещение: светодиодные потолочные светильники	хорошо	
21.	Технологическое оборудование	удовлетворительно	

ВЫВОД: Состояние здания работоспособное, безопасно для жизни и здоровья обучающихся.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии



Ощепкова Н.Н.
Калёнова Г.В.
Фирулева В.П.
Вожаков С.П.

Представители

Долгих С.А